

OPIS POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DO NAJMU I WSTĘPNE ZAŁOŻENIA ICH ADAPTACJI NA POTRZEBY APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ

1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Budynek Przychodni miejskiej nr 1 w Sulejówku jest obiektem 2 kondygnacyjnym- parter i piętro. Na parterze jest zlokalizowana poradnia dla dzieci zdrowych, poradnia dla dzieci chorych oraz wejście do poradni dla dorosłych, która jest rozwiązana na 2 kondygnacjach. Wszystkie poradnie mają zapewnione osobne wejścia z chodnika i są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo w każdej poradni znajduje się pomieszczenie WC przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Budynek jest wyposażony w następujące instalacje:

- instalacja wody zimnej i ciepłej
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja wentylacji grawitacyjnej
- instalacja elektryczna
- instalacja grzewcza
- instalacja komputerowa
- instalacja alarmowa

2. WYMAGANIA W STOSUNKU DO LOKALU APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ POD WZGLĘDEM OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW:

1.Lokal apteki ogólnodostępnej może stanowić odrębny budynek lub może być usytuowany w obiekcie o innym przeznaczeniu, pod warunkiem wydzielenia od innych lokali obiektu i innej działalności.

2.Lokal apteki ogólnodostępnej dzieli się na powierzchnię podstawową i powierzchnię pomocniczą. Izba ekspedycyjna wchodząca w skład powierzchni podstawowej musi stwarzać warunki zapewniające dostęp osób niepełnosprawnych.

3.Powierzchnia podstawowa apteki nie może być mniejsza niż 80 m². Dopuszcza się, aby w aptekach ogólnodostępnych zlokalizowanych w miejscowościach liczących do 1 500 mieszkańców oraz na terenach wiejskich powierzchnia podstawowa była nie mniejsza niż 60 m². W przypadku sporządzania produktu leczniczego homeopatycznego powierzchnia podstawowa apteki w zależności od asortymentu tych produktów musi być odpowiednio zwiększona.

4.Szczegółowy wykaz pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki, uwzględniający w szczególności wielkość poszczególnych pomieszczeń określony został w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki (Dz. U. Nr 161, poz. 1338 z późn. zm.)

5.Zgodnie z jego przepisami w skład **powierzchni podstawowej** lokalu apteki ogólnodostępnej wchodzi następujące pomieszczenia:

- 1) izba ekspedycyjna;
- 2) izba recepturowa, która może być wyposażona w służbę;
- 3) izba do sporządzania produktów leczniczych homeopatycznych - jeżeli apteka sporządza produkty lecznicze homeopatyczne;
- 4) zmywalnia;
- 5) magazyn lub magazyny produktów leczniczych;
- 6) magazyn lub magazyny do przechowywania asortymentu, jeżeli jest on prowadzony przez aptekę;
- 7) pomieszczenie administracyjno-szkoleniowe;
- 8) komora przyjęć, usytuowana w pobliżu wejścia do apteki przeznaczonego dla dostaw towaru i dla personelu;
- 9) archiwum.

W skład **powierzchni pomocniczej** lokalu apteki wchodzi natomiast:

- 1) pomieszczenie socjalne;
- 2) szatnia dla personelu z odrębnymi szafami na okrycia wierzchnie, fartuchy i obuwie w ilości zależnej od zatrudnionego personelu (dopuszcza się usytuowanie szatni w komorze przyjęć);
- 3) pomieszczenie sanitarne;

4) pomieszczenie przeznaczone do przechowywania sprzętu porządkowego i środków służących do utrzymania czystości; ^{1,1,5}5) powierzchnia komunikacyjna (korytarze, przedsionki itp.).

6. Szczegółowe wymagania

Lokal apteki musi spełniać wszystkie wymagania techniczne, sanitarnohigieniczne oraz bezpieczeństwa i higieny pracy określone dla budynku użyteczności publicznej i pomieszczeń pracy oraz szczegółowe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz. U. Nr 171, poz. 1395 z późn. zm.).

7. Izba ekspedycyjna nie może stanowić pomieszczenia przechodniego, ponadto zawsze musi być usytuowana na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, pod warunkiem że poziom podłogi tego pomieszczenia znajduje się na poziomie lub powyżej poziomu urządzonego terenu budynku. Dopuszczalne jest usytuowanie pozostałych pomieszczeń apteki na innych kondygnacjach, pod warunkiem że lokal apteki stanowić będzie organizacyjnie i funkcjonalnie wydzieloną całość, tak aby każde z pomieszczeń wchodzących w skład apteki było dostępne bez konieczności wychodzenia na zewnątrz.

Do apteki ogólnodostępnej muszą prowadzić co najmniej dwa odrębne wejścia:

- dla osób korzystających z usług apteki;
- dla personelu i dostaw towaru.

Wejście dla osób korzystających z usług apteki ogólnodostępnej musi zapewniać:

- nieograniczony dostęp do izby ekspedycyjnej w czasie godzin pracy apteki, w tym również dla osób niepełnosprawnych;
- możliwość wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w porze nocnej.

Poszczególne pomieszczenia w aptece:

- wyposaża się w odpowiednie urządzenia wentylacyjne zapewniające minimum 1, 5-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny;
- rozplanowuje się w sposób zapewniający prawidłową organizację pracy, bezpieczeństwo oraz bezkolizyjność komunikacyjną;
- zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych.

Pomieszczenia apteki przeznaczone na izbę recepturową, izbę do sporządzania produktów homeopatycznych i zmywalnię muszą posiadać odpowiednie urządzenia wentylacyjne zapewniające minimum 2-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

Pomieszczenia apteki, w których są sporządzane, wydawane i przechowywane produkty lecznicze oraz wydawane i przechowywane wyroby medyczne, muszą być wyposażone w urządzenia eliminujące nadmierne nasłonecznienie.

Apteka musi być wyposażona:

- w urządzenia umożliwiające sporządzanie leków w postaciach farmaceutycznych wykonywanych w aptekach;
- w urządzenia umożliwiające prawidłowe przechowywanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych w sposób zabezpieczający je przed zakurzeniem i zabrudzeniem.

Podstawowe wyposażenie apteki ogólnodostępnej stanowią:

- stół ekspedycyjny, który może być osłonięty w sposób uniemożliwiający dostęp do niego osobom niezatrudnionym w aptece, wyposażony w szuflady do przechowywania wyodrębnionych asortymentowo produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
- szafy ekspedycyjne zamykane do wysokości co najmniej 60 cm od podłogi;
- szafy magazynowe zamykane lub regały oraz łatwo zmywalne podesty;
- szafy lub kasety przeznaczone do przechowywania środków odurzających i substancji psychotropowych zabezpieczone zgodnie z odrębnymi przepisami;
- lodówka lub szafa chłodnicza z urządzeniem do pomiaru temperatury, przeznaczona wyłącznie do przechowywania leków;
- termometry i higrometry we wszystkich pomieszczeniach, w których przechowuje się lub sporządza produkty lecznicze oraz przechowuje się wyroby medyczne;
- łóża recepturowa kryta tworzywem łatwo zmywalnym, odpornym na chemikalia;
- wagi wielozakresowe, których parametry określają odrębne przepisy;
- stół kryty tworzywem łatwo zmywalnym, odpornym na chemikalia;

- aparat do otrzymywania wody oczyszczonej z odpowiednio zabezpieczonym odbieralnikiem, jeżeli apteka wytwarza wodę oczyszczoną;
- szkło do przygotowywania leków recepturowych;
- naczynia i utensylia recepturowe, odpowiednio oznakowane, do przygotowywania leków recepturowych, z wydzieleniem naczyń i utensyliów dla środków z grupy bardzo silnie działających.

Jeżeli apteka sporządza leki w warunkach aseptycznych, to podstawowe jej wyposażenie stanowią ponadto:

- łoża z nawiewem laminarnym do przygotowywania leków w warunkach aseptycznych, umieszczona w oddzielnym pomieszczeniu lub izbie recepturowej
- sterylizator.

Aptekę, w której są sporządzane produkty homeopatyczne, wyposaża się ponadto w aparaturę umożliwiającą sporządzanie tych produktów w określonych postaciach farmakopealnych.

Ponadto w lokalu apteki ogólnodostępnej i lokalu apteki szpitalnej należy zapewnić dostęp do:

- obowiązującego Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- obowiązującego Urzędowego Wykazu WYROBÓW MEDYCZNYCH Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- obowiązującej Farmakopei Polskiej oraz niezbędnej literatury fachowej.

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2021.1977 j.t)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. (Dz.U.2002.171.1395)